



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Ростовской области
государственное унитарное предприятие
Ростовской области
«Управление развития систем
водоснабжения»

филиал «Белокалитвинский»

ИНН 6167110467 КПП 616601001
ОГРН 1136195001227

ул. Строительная 5, г. Белая Калитва,
Ростовская область, 347045
e-mail: secretary.kalitva@guproursv.ru
сайт: www.guproursv.ru
тел/факс: 8 (86383) 2-03-81

Исх. № 3413 от 08.09.2025
На № _____ от _____

Информационное письмо

Филиал Белокалитвинский ГУП РО «УРСВ» произошла аварийная ситуация:

1. Глубинный насос ЭВЦ-10-65-150 основной скважины Усть -Бобровского водозабора вышел из строя, добыча питьевой воды осуществляется с 50% дефицитом.
2. На насосной «Горняцкий водобак» вышла из строя трансформаторная подстанция «Белокалитвинский» В результате каскадной аварии водоснабжение р.п.Шолоховский, х.Рудаков, х. Ленина, х. Крутинский, п. Горняцкий, население около 15 тысяч человек – было прекращено. Электроснабжение насосной «Горняцкий водобак» частично возобновлено от резервного источника водоснабжения (генератор) с 18:30 07.09.2025г.

Причиной возникновения аварийной ситуации могла быть аварийная ситуация в сетях электроснабжения – скачки напряжения. Из-за существенного снижения добычи воды наполнение резервуаров насосной «Горняцкий водобак» и площадки 3-А р.п. Шолоховский, осуществляется со значительным дефицитом, что не позволяет осуществлять водоснабжение в полном объеме.

Филиал «Белокалитвинский» вынужден вводить график подачи воды населению:

п.Горняцкий- с 06-00 до 10-00 и с 16-00 до 19-00

р.п.Шолоховский – 06-00 до 10-00 и с 16-00 до 20-00 по факту заполнения резервуаров.

Подвоз воды филиал «Белокалитвинский» осуществлял 07.09.2025 единственной автоцистерной с 10-00 до 18-00. В настоящее время подвоз воды осуществляется той же автоцистерной (подвоз на п. Шахта4 и х. Крутинский.

Аварийный ремонт трансформаторной подстанции насосной «Горняцкий водобак» предположительно будет выполнен в период с 08.09.2025 по 09.09.2025г.


Закупка ЭЦВ 10-65-150 (скваж№2) возможна 09.09.2025г. в г. Ростов-на-Дону.

Во исполнение поручения 1-го заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по ЖКХ и делам ГО и ЧС филиалом «Белокалитвинский», совместно с главами поселений организована работа подвоза питьевой воды по улицам населенных пунктов. Заявки принимает диспетчер филиала.тел. 8928-155-59-72

3. В связи с техническим состоянием глубинного насоса ЭЦВ-6-10-185 скважины (балка Стоговая) водоснабжение х. Богураев осуществляется в неполном объеме. Закупка указанного насоса осуществится предположительно до 09.09.2025г. ООО СП «Насосэнергомаш» г. Ростов-на-Дону.

Просим принять информацию к сведению.

И.о. директора ГУП РО «УРСВ»
Филиал «Белокалитвинский»



В.В. Полеев.

Исполнитель: Полеев В.В.
Тел. 2-54-84